



UNGBO, Vejle  
Havnepladsen 2  
7100 Vejle

Dato  
16. december 2002

Sagsbehandler  
Henning Aagaard Jensen  
Brev  
HAA/iep  
148-2002.doc

Journal nr.  
8-73-24-631-1-02

***Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Grejs Å fra boligforeningen UNGBO i Grejsdalen***

Ved brev, af den 31. oktober 2002, har Rådgivende Ingeniørfirma Søgaard & Hansen, på vegne af boligforeningen UNGBO-Vejle, fremsendt ansøgning om tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Grejs Å fra nyt boligområde ved det tidligere Wittrups Tæppefabrik i Grejsdalen, Vejle. Matrikel nr. 6I Hoverby, Hover bygning nr. 3A.

Ved etablering af boliger i området, separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til det eksisterende spildevandssystem i Grejsdalen og videre til Vejle Centralrenseanlæg. Regn- og overfladevand ledes til bassin og herfra til Grejs Å.

Afvandingen omfatter del af opland benævnt 1.98 i Vejle Kommunes Spildevandsplan og udgør ca. 0,47 ha. Tagvand fra tagflade (ca. 0,04 ha) der vender mod øst direkte ud til åen udledes direkte til Grejs Å. Øvrigt regnvand ved en regnintensitet på 130 l/s/ha og et reduceret areal på 0,25 ha, giver en afvanding på ca. 30 l/s, der ledes til bassin med et effektivt volumen på 15 m<sup>3</sup>. Udledningen til Grejs Å, forsinkes til 5 l/s for at undgå erosion og stoftransport.

## AMTETS AFGØRELSE

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Grejs Å.

Tilladelsen omfatter en reduceret regn- og overfladevandsafledning, der ved udløb R1.119 udledes til Grejs Å, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at oplandets sanitære spildevand tilføres Vejle Centralrenseanlæg.

## UDLEDNINGSSKEMA

**Udløbsnummer:** R 1.119  
**Oplandsbetegnelse:** sydlig del af 1.98  
**Oplandsareal:** 0,47 ha  
**Reduceret areal:** 0,25 ha

**Afstrømningsområde:** 12, Vejle Å

**Recipient:** Grejs Å

**Recipientmålsætning:** B1,

vandløb med mulighed for gydning og yngelopvækst for laksefisk

**Medianmin. vandføring:**

Grejs Å:  $Q \approx 680 \text{ l/s}$

**Bassin (effektivt):**  $15 \text{ m}^3$

**Maks. bassin afløb:**  $5 \text{ l/s}$

**Maks. overløb pr. år:**  $n \leq \frac{1}{2}$

**Rensning:** Sandfang og skumbørst



© Kort og Matrikelstyrelsen

**Bemærkning:** Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

## VILKÅR

Det skal sikres, at der sker en neddrogning til en maksimal udledning fra bassin på 5 l/s.

Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråtstillet eller vandretliggende med gennemstrømning nedefra. Rist kan dog udelades i bassiner med korrekt udformet dykket udløb og skumbræt.

Bassin og sandfang skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet. Oprenset sand og slam skal bortskaffes i overensstemmelse med Vejle Kommunes anvisninger.

Udløbet til recipienten skal udformes således, at afløb og overløb ikke medfører synlige erosionseffekter på vandløbets bund og brinker.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

## TILSYN

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede krav og vilkår overholdes, jf. § 55 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

## KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagen udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen/Vejle Posten onsdag den 18. december 2002.

Klagefristen, der efter miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 15. januar 2003. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil, når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

#### BEMÆRKNINGER

Grejs Å, er i regionplanen målsat som B1. Med neddrøsling af regn- og overfladevand via bassin til maksimalt 5 l/s, vurderer amtet, at udledningen fra R 1.119 ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen

  
Henning Aagaard Jensen

Kopi til:

Vejle Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Vej & Kloak  
Kirketorvet 22  
7100 Vejle

Søgaard & Hansen  
Arkitekt- og ingeniørfirma A/S  
Tolbodvej 1  
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedsøgade 20  
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

Danmarks Fiskeriforening  
H.C. Andersens Boulevard 37, 1.sal  
Box 403  
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejløvej 51  
Bygning F  
8600 Silkeborg

SOS  
VAN/IGC  
FGH  
2 til spv. reg.