



Just Consult A/S (I/S Grejsdal)
Frederiksgade 78c
Postboks 5157
8100 Århus C

21. juni 2004

Sagsbehandler	Brev	Journal nr.
Henning Aagaard Jensen	Ve040621, udl overfladevand til Grejs Å	8.73.24-12

***Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Grejs Å fra
beboelseslejligheder Grejsdalsvej 224 i Grejsdalen, Vejle***

I brev af den 27. april 2004 har rådgivningsfirmaet Just Consult, på vegne af I/S Grejsdal, ansøgt om tilladelse til at udlede regn- og overfladevand fra 30. stk. beboelseslejligheder ved den tidligere "Th. Wittrups tæppefabrik" i Grejsdalen. Just Consult har endvidere den 18. maj 2004 fremsendt ændringer og supplerende materiale til ansøgningen.

I forbindelse med ombygning af den tidligere tæppefabrik til lejligheder, separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til det eksisterende spildevandssystem og videre til Vejle Centralreanlæg og overfladevandet til Grejs Å.

Dog afvandes den "halve" tagflade for hovedbygningen mod Grejsdalsvej fortsat, som hidtil til det kommunale spildevandssystem. Således indgår alene tagfladen vendt mod gårdrummet, samt tagfladerne for punkthusene "A, B og C", samt de udlagte friarealer mellem punkthus A og B i den beregnede vandmængde til opsamling i forsinkelsesbassiner. Areal alene udlagt for parkering er udført som et grusbeltet område, med fald væk fra Grejs Å, hvorfor området ikke er medregnet som opland ved dimensionering af regnvandsbassin.

Arealet, der afvandes, udgør 820 m² og udgør en mindre del af opland benævnt 1.98 i kommunens spildevandsplan. Med en regninten-

sitet på 0,014 l/s/m² og et reduceret opland på 787 m², giver oplandet en afvanding på 11 l/s, der ledes til regnvandsbassin (3 stk. ø1250 mm nedgangsbrønde) med et effektivt volumen på 9 m³.

Vandmængden forsinkes til 5 l/s for at begrænse erosion og stoftransport i Grejs Å.

AMTETS AFGØRELSE

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Grejs Å.

Tilladelsen omfatter en reduceret regn- og overfladevandsafledning, der ved udløb R1.128 udledes til Grejs Å, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at lejlighedernes sanitære spildevand samt en del af tagvandet tilføres Vejle Centralreanseanlæg.

UDLEDNINGSSKEMA

Udløbsnummer:	R1.128
Oplandsbetegnelse:	del af opland 1.98
Oplandsareal:	820 m ²
Reduceret areal:	787 m ²
Bassin (effektivt):	9 m ³
Tilledning til bassin:	11 l/s
Maks. bassinafløb:	5 l/s
Maks. overløb pr. år:	n ≤ 1/5
Afstrømningsområde:	9, Grejs Å
Recipient:	Grejs Å
Recipientmålsætning:	B ₁ Gydevandløb for ørreder og andre laksefisk
Medianmin. Vandføring:	Q ≈ 680 l/s



© Kort og Matrikelstyrelsen

Rensning: Sandfang og skumbræt

Bemærkning: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen

VILKÅR

Det skal sikres, at der sker neddrosling af udledningerne, således at der maksimalt må udledes 5 l/s med maksimalt ét overløb hvert 5. år (n ≤ 1/5). Bassin skal etableres med minimum 9 m³ effektivt volumen.

Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråtstillet eller vandretliggende med gennemstrømning nedefra. Rist kan dog udelades i bassin med korrekt udformet dykket udløb og skumbræt.

Bassin og sandfang skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet.

Udløbet til recipienten skal udformes således, at afløb og overløb ikke medfører synlige erosionseffekter på vandløbets bund og brinker.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

TILSYN

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede krav og vilkår overholdes, jf. § 55 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad tirsdag den 22. juni og Ugeavisen/Vejle Posten onsdag den 23. juni 2004.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 21. juli 2004. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

BEMÆRKNINGER

Grejs Å er målsat i Regionplanen som B₁-vandløb (Gydevandløb for ørreder og andre laksefisk). Med en neddrosling af udledningen via bassin til 5 l/s og med maksimalt nødoverløb én gang hvert 5. år, vurderer Amtet, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen

Henning Aagaard Jensen
civilingeniør

Kopi til:

Just Consult
Frederiksgade 78c
Postboks 5157
8100 Århus C

E-mail: just@just-consult.dk

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning
Vej & Kloak
Kirketorvet 22
7100 Vejle

E-mail: post@vejle.dk

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

E-mail: mst@mst.dk

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

E-mail: vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37, 1.sal
1553 København K

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

E-mail: bjerrevej@get2net.dk

IGC (5318)

FGH (5414)

2 til spv. reg.