

Vejle kommune
Teknisk Forvaltning - Kloakafdelingen
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Kommunevandløb nr. 12 via udløb R1.104

I brev af 13. november 2006 har Vejle Kommunes Kloakafdeling ansøgt det daværende Vejle Amt om tilladelse til at udlede regn- og overfladevand fra et industriområde ved Stiftsvej (opland 01.160.10).

Inden sagens afslutning er myndighedskompetencen, som følge af kommunalreformen, overgået til Vejle Kommunes Natur- og Miljøforvaltning. Udledningstilladelsen er således færdigbehandlet af Vejle Kommune.

Et udkast til tilladelsen har været i vejledende høring hos Miljøcenter Ribe. Der er ikke indgået bemærkninger herfra.

Baggrund

Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg vedtog den 7/11-2006 tillæg til spildevandsplan for et industriområde ved Stiftsvej, omfattet af lokalplan 202. Tillæggets opland 01.160.10 omfatter et areal på 4,5 ha hvorfra regn- og overfladevandet tilledes bassin B100 med afløb og overløb via udløb R1.104 til Kommunevandløb nr. 12 (rørledning i Bredal).

Projekt

Opland 01.160.10 separatkloakeres. Regnvandsbassin B100 etableres med permanent vandspejl og dykket afløb. Bassinet sammenbygges med eksisterende bassin på ca. 500 m³. Afløbet styres via en vandbremse og der etableres afspærringsmulighed på afløbet fra bassinet. Der anlægges en brønd med nødoverløb. Der monteres en kuppelrist på nødoverløbet.

11. september 2007

Side: 1/5

J. nr.:

06.11.01.P19-14-07

Kontaktperson:

Morten Smith

Lokaltlf.: 76 81 24 34

E-post:

mosch@vejle.dk



Natur & Miljø · Vand

Skolegade 1 · 7100 Vejle · Tlf.: 76 81 00 00
Naturogmiljo@vejle.dk · www.vejle.dk

Regnvandsbassinet B100 er dimensioneret ud fra et oplandsareal fra 01.160.10 på 4,5 ha (2,7 red. ha) samt eksisterende vejafvandsareal. Bassinet har et samlet volumen på 1900 m³, hvoraf de 1400 m³ svarer til volumen for det nye opland 01.160.10 inkl. 25%’s korrektion. Odense-serien er benyttet ved bassindimensioneringen i stedet for en lokal regnserie. 500 m³ svarer til volumen af det eksisterende bassin.

Afløbet fra bassinet er neddrolet til 12 l/s, hvoraf de ca. 7 l/s stammer fra afløbet fra opland 01.160.10 og de 5 l/s er et skønnet afløb fra den eksisterende vejafvanding.

Udledningsskema og kort

Udløbsnummer:	R1.104	Vandområde:	Lillebælt (I11)
Oplandsareal:	4,5 ha	Vandløb:	Kommunevandløb nr. 12 (ikke målsat)
Reduceret areal:	2,7 ha	Vandløbsmålsætning:	-
Maks. Bassinafløb:	12 l/s	Medianmin. vandføring:	$Q \approx 1$ l/s
Maks. Overløb pr. år:	$n \leq 1/10$	Rensning	Sandfang, dykket afløb og rist



Bemærk: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

Kommunens vurdering

Opland 01.160.10 er omfattet af et tillæg til spildevandsplanen som blev vedtaget af den tidligere Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg den 7/11-2006. Afledningen af regn- og overfladevand fra området skal sammen med regn- og overfladevand fra landevejen ske til Kommunevandløb nr. 12 via udløb R1.104.

Kommunevandløb nr. 12 (rørlagt ledning i Bredal) er ikke målsat i Landsplandirektivet (tidligere Regionplanen 2005 for Vejle Amt). Med neddrøslingen af regn- og overfladevandet gennem bassinet til en maksimal bassinafledning på 12 l/s og med mindre end ét nødoverløb hvert tiende år, vurderer kommunen, at udledningen fra R1.104 ikke vil hindre opfyldelse af vandløbets målsætning.

I lov om ændring af lov om planlægning (nr. 571 af 24/06 2005, ændring nr. 51) står at lovens §3 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse i forbindelse med kommunalreformen: "Kommunalbestyrelserne skal overholde sådanne regionplanretningslinjer, som de var udstedt i medfør af §3, stk. 1, i lov om planlægning".

Bassinet er beliggende indenfor områder med drikkevandsinteresser jf. Landplandirektivet (tidligere Regionplanen 2005 for Vejle Amt), men udenfor indvindingsoplande. Det er således vurderet, at særligt grundvandsbeskyttende foranstaltninger ikke er påkrævet.

Anden lovgivning

Ændring af visse regnvandsbassiner kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven. I forhold til naturbeskyttelsesloven kan der gives dispensation til udvidelsen af det aktuelle bassin, der har et ringe naturindhold med udbredt opvækst af dunhammer og i øvrigt tydeligt bærer præg af at være et regnvandsbassin. Det er kommunens vurdering, at den ansøgte bassinudvidelse ikke medfører en forringelse af naturværdierne i området.

Kommunens afgørelse

Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven

Der gives tilladelse efter § 65, stk. 3, jf. §3 i lov om naturbeskyttelse til en udvidelse af eksisterende bassin/sø fra 500 til 1900 m³.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen omfatter alene miljømæssige forhold som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 28. Under henvisning til ovenstående og efterfølgende vilkår, meddeler Vejle Kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af overfladevand fra opland 01.160.10 samt eksisterende vejanlæg til Kommunevandløb nr. 12 via R1.104 på følgende vilkår:

1. at afledningen udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt,
2. at udløb til Kommunevandløb nr. 12 via R1.104 ikke overstiger 12 l/s,
3. at bassinet er udformet som et vådbassin med et effektivt volumen på 1900 m³,
4. at bassinet er dimensioneret for en overløbshyppighed på $n \leq 1/10$,
5. at afløb etableres dykket,
6. at nødoverløbet er forsynet med en rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand

7. at det er muligt at afspærre afløbet fra bassinet,
8. udledningen ikke giver anledning til hydrauliske problemer i vandløbet samt til erosion, slam- og sandaflejringer eller til flydestoffer og olie i synligt omfang,
9. at bassin og sandfang i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet,
10. at bassinet ikke giver anledning til gener f.eks. i forbindelse med overløb, uhygiejniske forhold, lugt el. lign.,
11. at funktionsfejl, uheld med spild på de befæstede arealer, overfladegener mm. omgående meddeles tilsynsmyndigheden.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at Landsplandirektivets målsætning kan overholdes. Det forudsættes ligeledes, at det udledte regn- og overfladevand har en kvalitet, der kan sammenlignes med almindeligt, belastede separate regnvandsudløb. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

Miljøcenter Ribe er tilsynsmyndighed.

Tilladelsen træder i kraft d.d.

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Der kan klages over denne afgørelse. Klage skal ske inden 4 uger fra den dag, De har modtaget afgørelsen. Klage kan adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der er klaget, må tilladelsen ikke udnyttes, med mindre Naturklagenævnet opretholder tilladelsen.

En klage skal sendes hertil. Den sendes videre til Naturklagenævnet med kommunens bemærkninger.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der er indbetalt et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Hvis De ikke inden 5 uger fra dags dato har modtaget besked herfra om, at der er kommet klager, kan tilladelsen udnyttes.

Klagevejledning efter miljøbeskyttelsesloven

Der kan i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 91 og §98 klages over afgørelsen af Dem, Sundhedsstyrelsen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Uge Avisen/Vejleposten onsdag den 19. september 2007.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 17. oktober 2007. En klage skal sendes til Vejle Kommune. Den sendes herfra videre til Miljøklagenævnet med kommunens bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

Venlig hilsen

Morten Smith
Civilingeniør

Kopi til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe (syd@sst.dk)

Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe (post@rib.mim.dk)

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV (fr@friluftsradet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle (jkt@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1. sal, 1533 København K (mail@fiskeriforening.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vejløvej 51, Bygning F, 8600 Silkeborg (info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk)

Lokalforeninger under DN:

u.e.romer@stofanet.dk

tanggaard@mail.tele.dk

westy@jellingnet.dk

Skov- og Naturstyrelsen, Landskabskontoret, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (sns@sns.dk)

DOF Sydøstjylland, Lars Fenger Nielsen, Fousbjergvej 54, 7100 Vejle (vejle@dof.dk)

DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V (natur@dof.dk)

Vejle Museum, Flegborg 18, 7100 Vejle (folch@vejle.dk)

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, Signe Normand Poulsen, Lynghøjvej 41, 8543 Hornslet (signe.normand@biology.au.dk)

Teknisk Forvaltning - Ekstern Byg (Mogens Peter Sundbøll)
Kloakafdelingen – Gitte Bisgaard