



KPC Byg A/S
Merkurvej 601
7400 Herning

Dato
2. april 2001

Sagsbehandler
Henning Agaard Jensen

Brev
HAA/iep
031-2001.doc

Journal nr.
8-73-24-631-1-01

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Vejle Å fra nye boliger og erhvervsbygninger på den sydlige del af den tidligere Tulipgrund i Vejle

Ved brev af den 22. februar 2001 har Rådgivende Ingeniørfirma COWI, på vegne af entreprenør Kurt Poulsen Construction, fremsendt ansøgning om tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Vejle Å fra nyt boligområde afgrænset af Havnegade, Toldbodvej, Sjællandsgade og Danmarksgade (Tulipområdet).

Ved renoeringen af området, separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til det eksisterende offentlige kloaksystem og videre til Vejle Centralrenseanlæg og overfladevandet til Vejle Å.

Afvandingen omfatter den sydlige del af opland benævnt 1.173, og udgør i alt ca. 3,1 ha. Ved en regnintensitet på 130 l/s/ha og et reduceret areal på 2,17 ha, giver området en afvanding på 282 l/s, der ledes til et rørbassin med et effektivt volumen på 80 m³.

Udledningen til Vejle Å, forsinkes af hensyn til erosion og stoftransport.

Beregningsmæssigt er bassinet dimensioneret, så der kan forekomme overløb fem gange årligt.

Afvandingen fra den nordlige del af opland 1.173 svarende til ca. 0,6 ha afledes via Vejle Kommunes udløb U1.38 i havnebassinet og vil således blive omfattet af kommunens udledningstilladelse, der i denne forbindelse skal revideres.

AMTETS AFGØRELSE

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Vejle Å (Sønderåen).

Tilladelsen omfatter en reduceret regn- og overfladevandsafledning, der ved udløb R 1.113 udledes til Vejle Å. Endvidere tillades der nødoverløb højst 5 gange årligt til vandløbet, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at oplandets sanitære spildevand tilføres Vejle Centralreenseanlæg.

UDLEDNINGSSKEMA

Udløbsnummer:	R 1.113
Oplandsbetegnelse:	sydlig del af opland 1.173
Oplandsareal:	3,10 ha
Reduceret areal:	2,17 ha
Afstrømningsområde:	12, Vejle Å
Recipient:	Vejle Å
Recipientmålsætning:	B2, levested for laksefisk
Medianmin. vandføring:	≈ 3.100 l/s
Basin (effektivt):	80 m ³
Tilledning til bassin:	282 l/s
Maks. bassinafløb:	20 l/s
Maks. overløb pr. år:	n ≤ 5
Rensning:	Sandfang og skumbræt



© Kort og Matrikelstyrelsen

Bemærkning: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

VILKÅR

Det skal sikres, at der sker en neddrøsing til en maksimal udledning fra bassinet på 20 l/s.

Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråtstillet eller vandretliggende med gennemstrømning nedefra. Rist kan dog udelades i bassiner med korrekt udformet dykket udløb og skumbræt.

Bassin og sandfang skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet. Oprenset sand og slam skal bortskaffes i overensstemmelse med Vejle Kommunes anvisninger.

Udløbet til recipienten skal udformes således, at afløb og overløb ikke medfører synlige erosionseffekter på vandløbets bund og brinker.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

TILSYN

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede krav og vilkår overholdes, jf. § 55 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagen udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen/Vejle Posten onsdag den 4. april 2001.

Klagefristen, der efter miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 2. maj 2001. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil, når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.


Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

BEMÆRKNINGER

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er benyttet inden 3 år fra dato.

Vejle Å, er i regionplanen målsat som B2. Med neddrøsling af regn- og overfladevand via rørbassin til maksimalt 20 l/s og med maksimalt nødoverløb fem gange årligt, vurderer amtet, at udledningen fra R 1.113 ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen


Henning Aagaard Jensen

Kopi til:

COWI
Rådgivende Ingeniører A/S
Nytov 2
6000 Kolding

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning
Vej & Kloak
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37, 1.sal
Box 403
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejsøvej 51
Bygning F
8600 Silkeborg

HKA
FVA/IGC
FGH
2 til spv. reg.