



Fun Sport
Sjællandsgade 10
7100 Vejle

Dato
10. november 2003

Sagsbehandler
Henning Aagaard Jensen

Brev
HAA/iep
215-2003.doc

Journal nr.
8-73-24-631-2-03

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Sønderåen fra Fun Sport

I brev af den 22. august 2003 har rådgivningsfirmaet Strunge & Hartvigsen, på vegne af Fun Sport, ansøgt om tilladelse til at udlede separat regn- og overfladevand Sønderåen/Vejle Å fra butik/erhverv på del af matrikel nr. 71 oa, Engene, Vejle Jorde.

Arealet, der afvandes, udgør ca. 830 m² og omfatter del af fælleskloakeret opland benævnt 1.04 i Vejle Kommunes spildevandsplan. I forbindelse med ombygning separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til det eksisterende spildevandssystem og videre til Vejle Centralrenseanlæg og regn- og overfladevand fra ny bygning og en del af den eksisterende bygning med tilhørende ca. 23 parkeringspladser udledes til Sønderåen.

AMTETS AFGØRELSE

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Sønderåen/Vejle Å.

Tilladelsen omfatter en regn- og overfladevandsafledning, der ved udløb R1.21 udledes til Sønderåen, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at oplandets proces- og sanitære spildevand tilføres Vejle Centralrenseanlæg.

UDLEDNINGSSKEMA

| | |
|--------------------------------|---|
| | R1.121 |
| Udløbsnummer: | R1.211 |
| Oplandsbetegnelse: | Del af 1.04 |
| Oplandsareal: | 830 m ² |
| Reduceret areal: | 830 m ² |
| Afstrømningsområde: | 13, Vejle Fjord |
| Recipient: | Vejle Å |
| Recipientmålsætning: | B ₂ Vandløb for ørreder og andre laksefisk |
| Medianmin. Vandføring: | Q ≈ 4.000 l/s |
| Tilledning til sandfangsbrønd: | 11,6 l/s |
| Maks. brønd afløb | 12 l/s |

Rensning: Sandfang og skumbæret



© Kort og Matrikelstyrelsen

Bemærkning: Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen

VILKÅR

Det skal sikres, at der sker neddrogning til en maksimal udledning fra sandfangsbrønd på 12 l/s til Sønderåen via ét udløb.

Afløbsbygværket skal være forsynet med rist med maksimalt 10 mm tremmeafstand. Risten placeres mest hensigtsmæssigt, skråtstillet eller vandretliggende med gennemstrømning nedefra. Rist kan dog udelades i bassiner med korrekt udformet dykket udløb og skumbæret.

Sandfang skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet.

Vejle Kommune er tilsynsmyndighed og skal således føre tilsyn med, om tilladelsens vilkår overholdes.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99. Tilladelsen er ikke annonceret i dagspressen, grundet sagens relative begrænsede omfang.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 15. december 2003. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

BEMÆRKNINGER

Sønderåen/Vejle Å, er i regionplanen målsat som B2. Med en samlet udledning af regn- og overfladevand på maksimalt 12 l/s og med et sandfang, der begrænser udledningen af sand til Sønderåen, vurderer Amtet, at udledningen ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen

Henning Aagaard Jensen
civilingeniør

Kopi til:

Strunge & Hartvigsen
Rådgivende Ingeniører A/S
Enghavevej 2
7100 Vejle

E-mail: sh@sh-ing.dk

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning
Kirketorvet 22
7100 Vejle

E-mail: post@vejle.dk

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

E-mail: mst@mst.dk

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

E-mail: vej@vej.eli.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal
1553 København K

E-mail: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

E-mail: info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet, v/Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

E-mail: bjerrevej@get2net.dk

IGC (5318)
FGH (5414)
2 til spv. reg.