



Hundsbæk & Henriksen a/s  
Gundhilds Plads 6  
7100 Vejle

Dato  
23. oktober 2000

Sagsbehandler  
Henning Aagaard Jensen  
Brev  
HAA/dbo  
243-2000.doc

Journal nr.  
8-73-22-631-5-00

**Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Omløbsåen i forbindelse med opførelse af andelsboliger ved Mariahaven i Vejle.**

Ved brev af den 15. september 2000 har Rådgivende Ingeniørfirma Hundsbæk & Henriksen, fremsendt ansøgning om tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra 27 nye andelsboliger på matr. nr. 90<sup>g</sup>, Vejle Bygrunde til Omløbsåen.

Ansøgningen er den 13. oktober i år blevet suppleret med materiale vedrørende neddrøsing af afvandingen.

Ved opførelse af boligerne, separeres spildevandet således, at det sanitære spildevand ledes til eksisterende offentlig kloaksystem i Bleg-banken og videre til Vejle Centralrenseanlæg, og overfladevandet til Omløbsåen.

Afvandingen omfatter del af opland 1.33 i kommunens spildevandsplan, og udgør i alt 0,126 ha. Ved en regnintensitet på 130 l/s/ha og et reduceret areal på 0,114 ha, giver området en afvanding på ca. 15 l/s, der ledes til en vandbremsebrønd.

Beregningsmæssigt er afløbssystemet dimensioneret, så der højst vil komme 5 nødoverløb årligt.

## AMTETS AFGØRELSE

Da projektet medfører ændret udledning til recipienten meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Omløbsåen.

Tilladelsen omfatter en reduceret regn- og overfladevandsafledning, der ved udløb R 1.114 udledes til Omløbsåen. Endvidere tillades der nødoverløb højst 5 gang årligt til vandløbet, som efterfølgende beskrevet og vist.

Der er ingen bemærkninger til, at oplandets sanitære spildevand tilføres Vejle Centralrenseanlæg.


## UDLEDNINGSSKEMA

**Udløbsnummer:** R 1.114  
**Oplandsbetegnelse:** del af 1.33  
**Oplandsareal:** 0,126 ha  
**Reduceret areal:** 0,114 ha

**Afstrømningsområde:** 12, Vejle Å  
**Recipient:** Omløbsåen  
**Recipientmålsætning:** B2,  
levested for laksefisk.

**Bassin (effektivt):** 0,8 m<sup>3</sup>  
**Tilledning til bassin:** 14 l/s  
**Maks. bassinafløb:** 5 l/s  
**Maks. overløb pr. år:** n ≤ 5

**Rensning:** Sandfang og skumbræt



© Kort og Matrikelstyrelsen

**Bemærkning:** Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

## VILKÅR

Det skal sikres, at der sker en neddrosling til en maksimal udledning på 5 l/s.

Afløbsbygværket skal være forsynet med dykket udløb og skumbræt.

Vandbremsebrønden skal i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og dermed ikke skyller ud i vandløbet. Oprenset sand og slam skal bortskaffes i overensstemmelse med Vejle Kommunes anvisninger.

De berørte bolig- og grundejere skal, som foreskrevet i spildevandsbekendtgørelsen, oprette et spildevandslaug, der bl.a. varetager etablering og drift af anlægget.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelse kræves revideret.

## TILSYN

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede krav og vilkår overholdes, jf. § 55 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

## KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse §91 og §98 klages over afgørelsen af Dem, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagen udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens §99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen/Vejle Posten onsdag, den 25. oktober 2000.

Klagefristen, der efter miljøbeskyttelseslovens §93 er 4 uger, udløber den 22. november 2000. En klage skal sendes til Vejle Amt. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger. De vil når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.


Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter miljøbeskyttelseslovens §101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

## BEMÆRKNINGER

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er benyttet inden 3 år fra dato.

Omløbsåen, er i regionplanen målsat som B2. Med neddrøsing af regn- og overfladevand til maksimalt 5 l/s og med maksimalt nedløb fem gange årligt, vurderer amtet, at udledningen fra R 1.114 ikke vil hindre opfyldelsen af vandløbets målsætning.

Med venlig hilsen

  
Henning Aagaard Jensen

Kopi til:

Vejle Kommune  
Teknisk Forvaltning  
Vej & Kloak  
Kirkegade 25  
7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17A  
7100 Vejle

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedsøgade 20  
2100 København Ø

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

Danmarks Fiskeriforening  
H.C Andersens Boulevard 37 1.sal  
Box 403  
1553 København V

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejsløvej 51  
Bygning F  
8600 Silkeborg

HKA  
FVA/IGC  
FGH  
2 til spv. reg.

Sagstid: 5 uger