



Birch & Krogboe  
Rådgivende Ingeniører A/S  
Foldegade 2

7100 Vejle

Damhaven 12  
7100 Vejle  
Telf. 75 83 53 33  
Direkte nr.:  
75 72 31 44 + lok.

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk.	Sagsbeh.
13 APR. 1992	8-73-24-605-1-92 9-07-1-510-1-92	JRN/dbo 115.92	Jes Rose Nielsen Lokalnr.5510

**Tilladelse til nedlægning af spildevandsledning på og langs landevej 510 og underføring af samme under Vejle Å ved Vingstedcentret, samt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Vingsted historiske værksteder, østlige afdeling, jfr. Deres j. nr. Å8/14886/01.**

---

De har den 31. januar 1992 søgt om tilladelse til:

- at nedlægge en spildevandstrykledning langs landevej nr. 510 på strækningen fra km 23,475 til km 23,645, venstre vejside,
- at etablere en 2 m pumpebrønd ud for km 23,645, venstre vejside,
- at føre en spildevandsledning under landevejen og under den fremtidige forlagte landevej nr. 510 ud for km 23,650,
- at føre spildevandstrykledningen under Vejle å, samt
- at udlede tag- og overfladevand fra Vingsted historiske værksteder, østlige afdeling, til Vejle å.

### **Vedrørende spildevandsledning.**

Den parallelførte ledning og pumpebrønden kommer til at ligge på landevejens byggelinieareal, og en gennemførelse af projektet forudsætter, at der

Forts...

meddeles dispensation fra landevejens byggeliniebestemmelser. Gennemførelse af underføringen forudsætter, at der meddeles tilladelse efter vejlovens § 106.

Endvidere forudsætter gennemførelsen af underføringen under Vejle Å, at der meddeles tilladelse efter vandløbslovens § 69.

#### **Vedrørende udledning af tag- og overfladevand.**

Der søges om tilladelse til at udlede tag- og overfladevand fra Vingsted historiske værksteder, østlige afdeling, til Vejle Å umiddelbart nedstrøms vejbroen for landevej nr. 510.

Tagarealet er på den medsendte tegning nr. 101 opmålt til ca. 600 m<sup>2</sup>, hvilket ved en regnintensitet på 130 l/sek/ha giver en maksimal udledningsvandmængde på 8 l/sek.

Det vurderes, at udledningen af tag- og overfladevand ikke vil hindre opfyldelsen af den målsatte recipientkvalitet i Vejle Å.

#### **Amtets afgørelse efter vejloven:**

Der meddeles hermed i medfør af vejlovens § 42 byggeliniedispenation til nedlægning af trykledningen og til etableringen af pumpebrønden, samt tilladelse i medfør af § 106 til at føre kloakledningen under landevejen på følgende betingelser:

1. Trykledningens passage af bebyggelsen på matr.nr. 2 a, Kjeldkær Hovedgård, Bredsten, skal ske således, at der bliver maksimum 1 m mellem det nordøstlige hushjørne og ledningen.
2. Ejeren af matr.nr. 2 a skal ved at underskrive og returnere vedlagte kopi af denne afgørelse erklære sig indforstået med at fjerne eller omlægge den del af ansøgte anlæg, der kommer til at ligge på landevejens nuværende og fremtidige byggelinieareal.
3. "Almindelige og supplerende betingelser for udførelse af ledningsanlæg," Vejdirektoratet maj 1977, skal følges.

Forts...

4. Underføringen skal udføres ved boring af et foringsrør under kørebane og rabatter i en dybde af mindst 80 cm under kørebanebelægningen.
5. Opgravning i rabat må ikke komme kørebnekanten nærmere end 1,0 m.
6. Forinden arbejdet påbegyndes i marken skal ledningens placering godkendes af Naturgas Syd I/S, Søndergade 50, 6600 Vejen.
7. I de tilfælde, hvor en godkendelse ikke kan opnås fra Naturgas Syd skal der ske henvendelse til vejbestyrelsen herom.
8. Afmærkning skal foretages i overensstemmelse med Vejdirektoratets "Vejregler for afmærkning af vejarbejder", januar 1987.
9. Anlægget på vejarealet skal flyttes eller fjernes uden udgift for vejbestyrelsen, såfremt vejens tarv efter vejbestyrelsens skøn måtte kræve det.
10. Tilladelsen efter vejloven bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 1 år fra dato.

Det skal i øvrigt henstilles, at den brønd der tænkes placeret ved det sydvestlige hjørne af det historiske center (bygningen øst for landevejen) flyttes, så den maksimalt kommer til at stå 2 m fra dette hushjørne.

#### **Amtets afgørelse efter vandløbsloven.**

Tilladelse i medfør af vandløbslovens § 69 til den ansøgte krydsning meddeles på følgende betingelser:

1. Krydsningen udføres som angivet på tegn. nr. 100, dateret 29-1.92, hvor trykledningen er vist med overkant i kote 7.80 m.
2. Ledningen skal afmærkes solidt og iøjnefaldende på begge sider af vandløbet.

Forts...

3. Vandløbets bund og sider skal reableres forsvarligt efter arbejdes udførelse.
4. Udgravningen til ledningen må ikke komme nærmere end 10 meter fra den eksisterende naturgasledning.
5. Ethvert ansvar for skader som følge af ledningens etablering og fremtidig tilstedeværelse er Vejle Amt uvedkommende.
6. Der gives meddelelse til vandløbsafdelingen når arbejdet er udført.
7. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

#### Amtets afgørelse efter miljøloven.

Der meddeles tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Vingsted historiske værksteder, østlige afdeling, til Vejle Å på betingelse af, at afløbet passerer sandfangsbrønd.

### UDLEDNINGSSKEMA

Udledning af separat tag- og overfladevand fra Vingsted historiske værksteder, østlige afdeling.

AFSTRØMNINGSOMRÅDE: Vejle Å, Vejle Fjord


RECIPIENT: Vejle Å

RECIPIENTMÅLSÆTNING: B<sub>2</sub>

MAKSIMAL UDLEDNING: 8 l/sek

RENSNING: Sandfang

BEMÆRKNINGER: Der må ikke være synlige oliespor i afløbet.



Forts...

Sandfang skal i fornødent omfang oprensnes, så bundfældelige stoffer tilbageholdes.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at recipientkvalitetsplanens målsætninger kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan amtet kræve tilladelsen revideret.

#### **Klagevejledning efter vejloven:**

Opmærksomheden henledes på, at afgørelsen inden 4 uger fra datoen for modtagelsen af amtets brev, for så vidt angår retlige spørgsmål, kan påklages til Trafikministeriet, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K.

#### **Klagevejledning efter vandløbsloven.**

Eventuel klage over nærværende afgørelse kan i henhold til vandløbsloven kapitel 16 inden 4 uger indbringes for Miljøstyrelsen gennem Vejle Amt af enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis De ikke inden 5 uger efter modtagelsen af tilladelsen har modtaget besked herfra om, at der er kommet klager, kan tilladelsen udnyttes.

#### **Klagevejledning efter miljøloven:**

Der kan klages over afgørelsen til Miljøministeren gennem amtet af den, til hvem afgørelsen er rettet, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100.

Afgørelsen vil blive annonceret i Kolding Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Egtved Posten den 15. april 1992.

Klagefristen, der er 4 uger, udløber den 13. maj 1992. Hvis klagefristen udløber i en weekend eller på en helligdag, forlænges den til den følgende hverdag. De vil senest når klagefristen er udløbet få besked, om der er modtaget klager over afgørelsen.

Forts...

Side 6

J. nr. 8-73-24-605-1-92

9-07-1-510-1-92

I øvrigt:

Godkendelsen fritager ikke fra at indhente eventuel nødvendig tilladelse ved anden myndighed.

Med venlig hilsen



Jes Rose Nielsen

Kopi til:

Embedslægeinstitutionen

Vedelsgade 17 A

7100 Vejle

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

1401 København K

Arbejdstilsynet

Hjulmagervej 8

7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening

Nørregade 2

1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund

Worsåesgade 1

7100 Vejle

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Reventlowsgade 14

1651 København V

Forbrugerrådet

Købmagergade 7

1150 København K

Side 7

J. nr. 3-73-24-605-1-92

9-07-1-510-1-92

Dansk Fiskeriforening

Stuðiestræde 3

1455 København K

Danmarks Havfiskeriforening

Kongensgade 59

6700 Esbjerg MK

Greenpeace

Linnegade 25

1361 København

Danmarks Havfiskeriforening

Kongensgade 59

6700 Esbjerg

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Vroldvej 196

8660 Skanderborg

Egtved Kommune

Tybovej

6040 Egtved

Amtsvejmand Henning Lak

Firehusevej 5

Ødsted

7100 Vejle

FFV (bygningsskontoret)

VKA

VLA

PL

FEJ

ML

2 til spv. reg.

Erindret ML 3 måneder efter afsendelse vedrørende erklæring og 1 år efter afsendelse vedrørende frist.

Statistikkoder: 3030, 3510, 605, JRN.