

TEKNISK FORVALTNING

giro 5 40 75 83
tlf 75 55 13 55
telefax 75 55 26 26

Povl A. Christensen
Jens Skyttes Vej 14
6000 Kolding

j.nr.: 9111208
ref.:
ETB: vingsted
Egtved, den 07.02.1992

Sagsbeh.: Peter Aa. J.

Skydebaner beliggende Vingsted Skovvej 3, matr. nr. 16 y, Ødsted by, Ødsted.

De har på vegne af Vingsted Skydebaner søgt om tilladelse til overfladisk nedsivning af tagvand fra en cafeteriabygning, der opføres i forbindelse med skydebanerne.

LOVGRUNDLAG

Etablering af et nedsivningsanlæg for tagvand kræver godkendelse i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 139 af 15. april 1980 om afledning af spildevand til jorden.

ANSØGNING

Tagvandet ønskes afledt overfladisk på et nærliggende engareal.

KOMMUNENS VURDERING

Afledning af vand fra tagflader i det åbne land kan ikke forventes at give miljømæssige problemer. Engarealet modtager i forvejen tagvand fra de øvrige bygninger ved skydebanerne uden problemer.

På baggrund af ovennævnte finder kommunen det forsvarligt at etablere nedsivning det pågældende sted.

KOMMUNENS GODKENDELSE

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af nedsivning af tagvand på ejendommen matrikel nr. 16 y, Ødsted by, Ødsted.
./ (jfr. kortbilag).

1201

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Afstanden fra nedsivningsområdet til nærmeste vandindvinding skal være min. 25 m.

Nedløbsrør skal føres til nedløbsbrønde, hvorfra vandet ledes til nedsivning.

ANKEVEJLEDNING


Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Miljøministeren gennem kommunen af følgende:

- Dem selv,
- Vejle Amt
- Embedslægeinstitutionen i Vejle Amt,
- Enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse sagens udfald

Hvis klagefristen udløber i en weekend eller på en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

De vil, når ankefristen er udløbet, blive underrettet, om der er indkommet klager over afgørelsen til kommunen

Med venlig hilsen


Peter Aalykke Jensen
ingeniør

Modtaget

10 FEB. 1992

Vejle amtsråd

Kopi til: Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle

Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle




9° 20'

522

9° 22'

Balle 524

525 9° 24'



ENG

CAFETERIA