



**Signaturforklaring**

Komponenter	Stationer	Gasledninger
☒ Stikskabe	Ⓚ Kompressor	— Stikledning Stål (SKAL PÅVISES)
⌋ Slut muffe	Ⓜ BMR Station	— Stikledning PE   Stik, Plastic PVC
▷ Reducer	Ⓝ DR Station	— Distributionsledning PE
⊠ Anboring	Ⓞ MR Station	— Distributionsledning Stål (SKAL PÅVISES)
⊕ Tee		— Fordellingsledning Stål (SKAL PÅVISES)
⊗ Ventil		— Projekteret Ledning
		— Død Ledning
		⚠ ADVARSEL
		⚠ Stålfordellingsledning risikozone (Arbejde skal foregå med tilsyn)

**Advarsel**

Ved gravearbejde inden for stålfordellingsledningens risikozone på 2 x 10 m skal der anmodes om ledningspåvisning. Inden for 2 X 5 m skal gravearbejdet foregå med tilsyn fra EVIDA.

**Bemærkning:**

Ledningsplanen gælder 4 uger fra tegningens udstedelse og må kun bruges til genfindning af ledninger

**Ved overgravning:**

- Stands arbejdet og afbryd alle maskiner
- Afspær området
- Alarmer gasselskabets kontrolcenter på tlf: 62 25 90 11

KORTET ER VEJLEDENDE



**Evida**  
 Ledningsinfo  
 Mail: ledningsinfosyd@evida.dk  
 Tlf: 70 21 30 46



Middelfart - Mandals Alle 23, 5500 Middelfart  
 Stenlille - Merløsevej 1B, 4296 Nyrup



LER forespørgsel nr: 2550869

Dato: 21/04-2023

Målforshold 1 : 500

Tegningsnr.: 1

Tegningen er printet i A3