



Signaturforklaring


Komponenter	Stationer	Gasledninger
☒ Stikskabe	Kompressor	— Stikledning Stål (SKAL PÅVISES)
☐ Slut muffe	BMR Station	— Stikledning PE Stik, Plastic PVC
▷ Reducer	DR Station	— Distributionsledning PE
☐ Anboring	MR Station	— Distributionsledning Stål (SKAL PÅVISES)
⊙ Tee		— Fordellingsledning Stål (SKAL PÅVISES)
☐ Ventil		— Projekteret Ledning
		— Død Ledning
		— ADVARSEL
		— Stålfordellingsledning risikozone (Arbejde skal foregå med tilsyn)

Advarsel
 Ved gravearbejde inden for stålfordellingsledningens risikozone på 2 x 10 m skal der anmodes om ledningspåvisning. Inden for 2 X 5 m skal gravearbejdet foregå med tilsyn fra EVIDA.


Bemærkning:
 Ledningsplanen gælder 4 uger fra tegningens udstedelse og må kun bruges til genfindning af ledninger

Ved overgravning:
 • Stands arbejdet og afbryd alle maskiner
 • Afspær området
 • Alarmer gasselskabets kontrolcenter på tlf: 62 25 90 11

KORTET ER VEJLEDENDE



0 20 40 m



	Rød
	Gul
	Blå

Middelfart - Mandals Alle 23, 5500 Middelfart
Stenlille - Merløsevej 1B, 4296 Nyrup

LER forespørgsel nr: 2544288		Målforshold 1 : 500
Dato: 14/04-2023	Tegningsnr.: 1	Tegningen er printet i A3