

Signatur for EL

- EI 60 kV Station
- ▲ EI 10 kV Station
- ☒ EI 0,4 kV Kabelskab
- EI 60 kV Luftledning
- Rør

EI Kabel

- 66 kV Kabel
- 10 kV Kabel
- 10 kV Stikledning
- 0,4 kV Kabel
- EL Kabel ude af drift

Advarsels beskrivelse

Denne tegning skal i **farvetryk** forefindes på arbejdsstedet.
OBS Der kan være mere end ét kabel i det viste tracé. Tegningen er **ikke målfaste**.

Det forudsættes at graveentreprenørens medarbejder har læst "Pas på ledningerne og livet" og "Sikkerhedsanvisning for arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg". Skriv til elforsyning@trefor.dk for at få yderligere vejledning omkring arbejde i nærheden af elforsyningsanlæggene.

Evt. påvisning skal aftales senest 3 dage før og afbrydelse skal aftales senest 8 dage før arbejdet påbegyndes.

Trefor EL-Net tilbyder frit lejde for graveskader på Trefor EL-Net's egne kabler, når graveskader ikke medfører afbrydelse af forsyningen. Stikledninger er privat ejet og dermed er Trefor EL-Net A/S ikke ansvarlig for oplysninger vedrørende disse.

De fremsendte ledningsplaner er gyldige 1 måned fra fremsendte dato.

Trefor EL-Net, Kokbjerg 30, 6000 Kolding tlf. 7933 3435 Mail: Giskort@Ewii.com