



Signaturforklaring

- | | | |
|---|---|---|
| Komponenter | Stationer | Gasledninger |
| <ul style="list-style-type: none"> Stikskabe Slut muffe Reducer Anboring Tee Ventil | <ul style="list-style-type: none"> Kompressor BMR Station DR Station MR Station | <ul style="list-style-type: none"> Stikledning Stål (SKAL PÅVISES) Stikledning PE Stik, Plastic PVC Distributionsledning PE Distributionsledning Stål (SKAL PÅVISES) Fordellingsledning Stål (SKAL PÅVISES) Projekteret Ledning Død Ledning ADVARSEL Stålfordellingsledning risikozone (Arbejde skal foregå med tilsyn) |

Advarsel

Ved gravearbejde inden for stålfordellingsledningens risikozone på 2 x 10 m skal der anmodes om ledningspåvisning. Inden for 2 X 5 m skal gravearbejdet foregå med tilsyn fra EVIDA.

Bemærkning:

Ledningsplanen gælder 4 uger fra tegningens udstedelse og må kun bruges til genfindning af ledninger

Ved overgravning:

- Stands arbejdet og afbryd alle maskiner
- Afspær området
- Alarmer gasselskabets kontrolcenter på tlf: 62 25 90 11

KORTET ER VEJLEDENDE



Evida

Ledningsinfo
 Mail: ledningsinfosyd@evida.dk
 Tlf: 70 21 30 46



Middelfart - Mandals Alle 23, 5500 Middelfart
 Stenlille - Merløsevej 1B, 4296 Nyrup



LER forespørgsel nr: 2571915

Dato: 16/05-2023

Målforshold 1 : 500

Tegningsnr.: 1

Tegningen er printet i A3