



Signaturforklaring

Komponenter	Stationer	Gasledninger
<ul style="list-style-type: none"> ☒ Stikskabe ☐ Slut muffe ▷ Reducer ☐ Anboring ⊙ Tee ⊘ Ventil 	<ul style="list-style-type: none"> [K] Kompressor [BMR] BMR Station [DR] DR Station [MR] MR Station 	<ul style="list-style-type: none"> — Stikledning Stål (SKAL PÅVISES) — Stikledning PE Stik, Plastic PVC — Distributionsledning PE — Distributionsledning Stål (SKAL PÅVISES) — Fordellingsledning Stål (SKAL PÅVISES) — Projekteret Ledning — Død Ledning — ADVARSEL — Stålfordellingsledning risikozone (Arbejde skal foregå med tilsyn)


Advarsel
 Ved gravearbejde inden for stålfordellingsledningens risikozone på 2 x 10 m skal der anmodes om ledningspåvisning. Inden for 2 X 5 m skal gravearbejdet foregå med tilsyn fra EVIDA.

Bemærkning:
 Ledningsplanen gælder 4 uger fra tegningens udstedelse og må kun bruges til genfindning af ledninger


Ved overgravning:


- Stands arbejdet og afbryd alle maskiner
- Afspær området
- Alarmer gasselskabets kontrolcenter på tlf: 62 25 90 11

KORTET ER VEJLEDENDE



Evida
 Ledningsinfo
 Mail: ledningsinfosyd@evida.dk
 Tlf: 70 21 30 46





Rød
Gul
Blå

Middelfart - Mandals Alle 23, 5500 Middelfart
Stenlille - Merløsevej 1B, 4296 Nyrup

LER forespørgsel nr: 2584222		Målforshold 1 : 500
Dato: 31/05-2023	Tegningsnr.: 1	Tegningen er printet i A3