



Signaturforklaring

Komponenter	Stationer	Gasledninger
☒ Stikskabe	☐ Kompressor	— Stikledning Stål (SKAL PÅVISES)
☐ Slut muffe	☐ BMR Station	— Stikledning PE Stik, Plastic PVC
☐ Reducer	☐ DR Station	— Distributionsledning PE
☐ Anboring	☐ MR Station	— Distributionsledning Stål (SKAL PÅVISES)
☐ Tee		— Fordellingsledning Stål (SKAL PÅVISES)
☐ Ventil		— Projekteret Ledning
		— Død Ledning
		— ADVARSEL
		— Stålfordellingsledning risikozone (Arbejde skal foregå med tilsyn)

Advarsel

Ved gravearbejde inden for stålfordellingsledningens risikozone på 2 x 10 m skal der anmodes om ledningspåvisning. Inden for 2 X 5 m skal gravearbejdet foregå med tilsyn fra EVIDA.

Bemærkning:

Ledningsplanen gælder 4 uger fra tegningens udstedelse og må kun bruges til genfindning af ledninger

Ved overgravning:

- Stands arbejdet og afbryd alle maskiner
- Afspær området
- Alarmer gasselskabets kontrolcenter på tlf: 62 25 90 11

KORTET ER VEJLEDENDE



Evida

Ledningsinfo
 Mail: ledningsinfosyd@evida.dk
 Tlf: 70 21 30 46



Middelfart - Mandals Alle 23, 5500 Middelfart
 Stenlille - Merløsevej 1B, 4296 Nyrup



LER forespørgsel nr: 2592008

Dato: 09/06-2023

Tegningsnr.: 1

Målforshold 1 : 500

Tegningen er printet i A3