



Signaturforklaring

Komponenter	Stationer	Gasledninger
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stikskabe <input type="checkbox"/> Slut muffe <input type="checkbox"/> Reducer <input type="checkbox"/> Anboring <input type="checkbox"/> Tee <input type="checkbox"/> Ventil 	<ul style="list-style-type: none"> Kompressor BMR Station DR Station MR Station 	<ul style="list-style-type: none"> Stikledning Stål (SKAL PÅVISES) Stikledning PE Stik, Plastic PVC Distributionsledning PE Distributionsledning Stål (SKAL PÅVISES) Fordellingsledning Stål (SKAL PÅVISES) Projekteret Ledning Død Ledning ADVARSEL Stålfordellingsledning risikozone (Arbejde skal foregå med tilsyn)


Advarsel
 Ved gravearbejde inden for stålfordellingsledningens risikozone på 2 x 10 m skal der anmodes om ledningspåvisning. Inden for 2 X 5 m skal gravearbejdet foregå med tilsyn fra EVIDA.

Bemærkning:
 Ledningsplanen gælder 4 uger fra tegningens udstedelse og må kun bruges til genfindning af ledninger


Ved overgravning:


- Stands arbejdet og afbryd alle maskiner
- Afspær området
- Alarmer gasselskabets kontrolcenter på tlf: 62 25 90 11

KORTET ER VEJLEDENDE



0 20 40 m





Rød
Gul
Blå

Middelfart - Mandals Alle 23, 5500 Middelfart
Stenlille - Merløsevej 1B, 4296 Nyrup

LER forespørgsel nr: 2599336		Målforshold 1 : 500
Dato: 19/06-2023	Tegningsnr.: 1	Tegningen er printet i A3