



Signaturforklaring


Komponenter	Stationer	Gasledninger
<ul style="list-style-type: none"> ☒ Stikskabe ☐ Slut mufte ▷ Reducer ☐ Anboring ⊙ Tee ⊘ Ventil 	<ul style="list-style-type: none"> [K] Kompressor [BMR] BMR Station [DR] DR Station [MR] MR Station 	<ul style="list-style-type: none"> — Stikledning Stål (SKAL PÅVISES) — Stikledning PE Stik, Plastic PVC — Distributionsledning PE — Distributionsledning Stål (SKAL PÅVISES) — Fordellingsledning Stål (SKAL PÅVISES) — Projekteret Ledning — Død Ledning — ADVARSEL — Stålfordellingsledning risikozone (Arbejde skal foregå med tilsyn)

Advarsel
 Ved gravearbejde inden for stålfordellingsledningens risikozone på 2 x 10 m skal der anmodes om ledningspåvisning. Inden for 2 X 5 m skal gravearbejdet foregå med tilsyn fra EVIDA.


Bemærkning:
 Ledningsplanen gælder 4 uger fra tegningens udstedelse og må kun bruges til genfindning af ledninger

Ved overgravning:
 • Stands arbejdet og afbryd alle maskiner
 • Afspær området
 • Alarmer gasselskabets kontrolcenter på tlf: 62 25 90 11

KORTET ER VEJLEDENDE



0 20 40 m



	Rød
	Gul
	Blå

Middelfart - Mandals Alle 23, 5500 Middelfart
Stenlille - Merløsevej 1B, 4296 Nyrup

LER forespørgsel nr: 2597676	Målforhold 1 : 500	
Dato: 16/06-2023	Tegningsnr.: 1	Tegningen er printet i A3